



АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПАСПОРТ

Готовности к отопительному периоду 2021-2022гг.

Выдан: МБУ ТГО «Единое агентство заказчика»

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду: Перечень объектов отражен в приложении №1 к паспорту готовности.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 11.08.2021

Временно исполняющий полномочия
главы Тавдинского городского округа



В.В. Миронов

Приложение №1 к паспорту
готовности к отопительному
периоду 2021/2022 года

Адресный перечень объектов: МБУ ТГО «Единое агентство заказчика» в
отношении которых проводилась проверка готовности к отопительному периоду

№ пп	Адрес объекта	Площадь объекта
1	ул. Ватутина, д.51	3861,7
2	ул. Карла Маркса, 1а	662,9
3	ул. Павлика Морозова, 13	3767,8
4	ул. Рабочая, д.7	3827,1
5	Проезд Спартака, д.1	1518,4
6	ул. Заводская, д.7а	2538,1
7	Проезд Спартака, д.1а	1537,2
	ИТОГО	17713,2

023 400

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года

Тавда
(место составления акта)

11.08.2021
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Тавдинского городского округа от 12.05.2021 №573 «Об утверждении программы проведения проверки готовности Тавдинского городского округа к отопительному периоду 2021/2022гг»

в составе:

председатель комиссии – Миронов Валентин Викторович заместитель главы администрации Тавдинского городского округа

члены комиссии:

- Козиков Артем Маисович, начальник отдела городского хозяйства и энергосбережения администрации Тавдинского городского округа;
- Заборовский Денис Леонидович, исполняющий обязанности директора МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы»;
- Докучаев Виталий Ефимович, директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию);
- Шу Евгений Викторович, начальник Тавдинского филиала АО «Регионгаз-инвест» (по согласованию);
- Нохрин Дмитрий Петрович, председатель Думы Тавдинского городского округа;
- представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию);

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов, утвержденной постановлением администрации Тавдинского городского округа от 12.05.2021 №573 «Об утверждении программы проведения проверки готовности Тавдинского городского округа к отопительному периоду 2021/2022гг»

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) в период с **09 августа 2021 г по 11 августа 2021 г** в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела **проверку готовности к отопительному периоду в период**

МБУ ТГО «Единое агентство заказчика»

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: **МБУ ТГО «Единое агентство заказчика»**
адресный перечень отражен в приложении №1 к настоящему акту.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	2	3	4
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов	<i>Не требуется</i>	Указанное оборудование отсутствует в МКД
2.	Акты промывки системы отопления зданий, сооружений	<i>Выполнено</i>	акты промывки домов с отоплением, и список домов с

			отоплением ^{подписанный} руководителем МБУ ТГО ЕАЗ от 18.05. 19.05, 20.05, 21.05, 25.05, 26.05, 27.05
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	<i>Не требуется</i>	Указанное оборудование в МКД отсутствует
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	<i>Не требуется</i>	Указанное оборудование в МКД отсутствует
5.	Режимные карты для тепловых пунктов тепло потребляющих установок	<i>Не требуется</i>	Указанное оборудование в МКД отсутствует
6.	Годовой план график ремонта системы теплопотребления	<i>Выполнено</i>	План график ремонта и отчет о его исполнении за подписью руководителя
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ	<i>Выполнено</i>	Оборудование в ремонт не сдавали
8.	Акты испытаний тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	<i>Выполнено</i>	Акты гидравлических испытаний от 26, 18, 20,21, 27,19 мая 2021 года.
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловых сетей принадлежащий потребителю тепловой энергии	<i>Выполнено</i>	Акты о удовлетворительном состоянии тепловых сетей потребителя за подписью комиссии и руководителя от 14,15,16,17 июля 2021 года.
10.	Акты осмотра зданий (чердака, лестничные пролеты, подвалы, двери, остекление)	<i>Выполнено</i>	Акты об удовлетворительном состоянии и выполнении утепления за подписью комиссии и руководителя от 15, 14 июля 2021 года
11.	Акты проверки индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	<i>Не требуется</i>	ИТП отсутствуют
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета	<i>Выполнено</i>	Акты периодической поверки приборов учета и акты ввода в эксплуатацию
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления	<i>Не требуется</i>	Не предусмотрено проектом
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта	<i>Не требуется</i>	Тепловые пункты отсутствуют
15.	Акты проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживания персонала	<i>Не требуется</i>	Такие тепловые установки отсутствуют
16.	Акт присоединения систем теплопотребления к сетям тепло снабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	<i>Не выполнено</i>	Многоквартирные дома находящиеся в управлении МБУ ТГО ЕАЗ находятся на прямых договорах
17.	Акт проверки на плотность оборудование тепловых пунктов	<i>Не требуется</i>	Тепловые пункты отсутствуют
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии,	<i>Не требуется</i>	Многоквартирные дома находящиеся в управлении МБУ ТГО ЕАЗ находятся на прямых

	разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя		договорах
19.	Акт проверки шайб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Не требуется	Шайбирование отсутствует
20.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (теплоноситель)	Не требуется	Многokвартирные дома находящиеся в управлении МБУ ТГО ЕАЗ находятся на прямых договорах
21.	Справка из организации – потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок	Выполнено	Договор на оказания услуг при аварии и технических отказах внутридомовых инженерных сетей
22.	Перечень оборудования тепловых энерго установок, подлежащего планово-предупредительному ремонту	Не требуется	Тепловые установки отсутствуют
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей	Выполнено	Перечень утвержден руководителем организации
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Справка за подписью руководителя

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:


МБУ ТГО «Единое агентство заказчика»


(наименование объекта)


Готово к отопительному периоду 2021-2022 гг.


Документы, рассмотренные комиссией:

1. Акты промывки домов с отоплением, и список домов с отоплением подписанный руководителем МБУ ТГО ЕАЗ от 18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 25.05, 26.05, 27.05
2. План график ремонта и отчет о его исполнении за подписью руководителя
3. Акты гидравлических испытаний от 26, 18, 20,21, 27,19 мая 2021 года.
4. Акты о удовлетворительном состоянии тепловых сетей потребителя за подписью комиссии и руководителя от 14,15,16,17 июля 2021 года.
5. Акты об удовлетворительном состоянии и выполнении утепления за подписью комиссии и руководителя от 15, 14 июля 2021 года
6. Акты периодической поверки приборов учета и акты ввода в эксплуатацию
7. Договор на оказания услуг при аварии и технических отказах внутридомовых инженерных сетей
8. Перечень утвержден руководителем организации
9. Справка за подписью руководителя
10. Приказ о создании комиссии по приемке многоквартирных домов и подготовке актов и паспортов готовности МКД.


Председатель комиссии: _____  **В. В. Миронов** ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____  **А. М. Кузнецов** ФИО;
(подпись, расшифровка подписи)

_____  **Д. П. Кошкин** ФИО;
(подпись, расшифровка подписи)


 (подпись, расшифровка подписи)

Е.В. Шу ФИО.


 (подпись, расшифровка подписи)


Ж.С. Барналов ФИО.

 (подпись, расшифровка подписи)

ФИО.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"__" _____ 2021 г.



_____/ _____ Ф И О

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение №1 к акту проверки
 готовности к отопительному
 периоду 2021/2022 года

Адресный перечень объектов: МБУ ТГО «Единое агентство заказчика» в отношении которых проводилась проверка готовности к отопительному периоду

№ пп	Адрес объекта	Площадь объекта
1	ул. Ватутина, д.51	3861,7
2	ул. Карла Маркса, 1а	662,9
3	ул. Павлика Морозова, 13	3767,8
4	ул. Рабочая, д.7	3827,1
5	Проезд Спартака, д.1	1518,4
6	ул. Заводская, д.7а	2538,1
7	Проезд Спартака, д.1а	1537,2
	ИТОГО	17713,2