



АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПАСПОРТ

Готовности к отопительному периоду 2022-2023гг.

Выдан: МБУ ТГО «Единое агентство заказчика

В отношении следующих многоквартирных домов в которых проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Свердловская область г. Тавда, ул. Ватутина, 51;
2. Свердловская область г. Тавда, ул. Заводская, 7а;
3. Свердловская область г. Тавда, ул. К. Маркса, 1а;
4. Свердловская область г. Тавда, ул. К. Маркса, 1д;
5. Свердловская область г. Тавда, ул. Красногвардейская, 5;
6. Свердловская область г. Тавда, ул. Красногвардейская, 5а;
7. Свердловская область г. Тавда, ул. Красногвардейская, 13 корпус 1;
8. Свердловская область г. Тавда, ул. П. Морозова, 13;
9. Свердловская область г. Тавда, ул. Рабочая, 7;
10. Свердловская область г. Тавда, проезд Спартака, 1;
11. Свердловская область г. Тавда, проезд Спартака 1а;
12. Свердловская область Тавдинский район д. Увал, ул. Школьная, 4;
13. Свердловская область Тавдинский район п. Карьер, ул. Пионерская, 13;
14. Свердловская область Тавдинский район с. Городище, ул. Гагарина, 1;
15. Свердловская область Тавдинский район с. Городище, ул. Гагарина, 2;
16. Свердловская область Тавдинский район д. Герасимовка, ул. П Морозова, 30.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 11.08.2022

Заместитель главы
Тавдинского городского округа



К.Г. Баранов

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года

Тавда
(место составления акта)

11.08.2022
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Тавдинского городского округа от 23.03.2022 №434 «Об утверждении программы проведения проверки готовности Тавдинского городского округа к отопительному периоду 2022/2023гг»

в составе:

председатель комиссии – Баранов Константин Григорьевич, заместитель главы администрации Тавдинского городского округа

члены комиссии:

-
- Козиков Артем Маисович, заведующий отделом городского хозяйства и энергосбережения администрации Тавдинского городского округа;
 - Баркалов Константин Сергеевич, директор МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы»;
 - Докучаев Виталий Ефимович, директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию);
 - Шу Евгений Викторович, начальник Тавдинского филиала АО «Регионгаз-инвест» (по согласованию);
 - Нохрин Дмитрий Петрович, председатель Думы Тавдинского городского округа (по согласованию);
 - представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию);
 - Стяжков Игорь Борисович, директор МБУ ТГО «Единое агентство заказчика» (по согласованию);
 - Зейналов Валерий Оручевич, директор ООО «Водотеплосети» (по согласованию)
- в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов, утвержденной постановлением администрации Тавдинского городского округа от 28.03.2022 №434 «Об утверждении программы проведения проверки готовности Тавдинского городского округа к отопительному периоду 2022/2023гг»

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с **08 августа 2022 г по 12 августа 2022 г** в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела **проверку готовности к отопительному периоду:**

МБУ ТГО «Единое агентство заказчика»

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих многоквартирных домов:

1. Свердловская область г. Тавда, ул. Ватутина, 51;
2. Свердловская область г. Тавда, ул. Заводская, 7а;
3. Свердловская область г. Тавда, ул. К. Маркса, 1а;
4. Свердловская область г. Тавда, ул. К. Маркса, 1д;
5. Свердловская область г. Тавда, ул. Красногвардейская, 5;
6. Свердловская область г. Тавда, ул. Красногвардейская, 5а;
7. Свердловская область г. Тавда, ул. Красногвардейская, 13 корпус 1;

8. Свердловская область г. Тавда, ул. П. Морозова, 13;
9. Свердловская область г. Тавда, ул. Рабочая, 7;
10. Свердловская область г. Тавда, проезд Спартака, 1;
11. Свердловская область г. Тавда, проезд Спартака 1а;
12. Свердловская область Тавдинский район д. Увал, ул. Школьная, 4;
13. Свердловская область Тавдинский район п. Карьер, ул. Пионерская, 13;
14. Свердловская область Тавдинский район с. Городище, ул. Гагарина, 1;
15. Свердловская область Тавдинский район с. Городище, ул. Гагарина, 2;
16. Свердловская область Тавдинский район д. Герасимовка, ул. П Морозова, 30.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	2	3	4
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов	<i>Не требуется</i>	Указанное оборудование отсутствует в МКД отсутствует
2.	Акты промывки системы отопления зданий, сооружений	<i>Выполнено</i>	акты промывки домов с отоплением, и список домов с отоплением подписанный руководителем МБУ ТГО «ЕАЗ» от 16.06.22, 09.06.22, 14.06.22, 15.06.22, 17.06.22, 08.06.22, 07.06.22.
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	<i>Не требуется</i>	Указанное оборудование в МКД отсутствует
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки(при наличии их в проекте)	<i>Не требуется</i>	Указанное оборудование в МКД отсутствует
5.	Режимные карты для тепловых пунктов тепло потребляющих установок	<i>Не требуется</i>	Указанное оборудование в МКД отсутствует
6.	Годовой план график ремонта системы теплоснабжения	<i>Выполнено</i>	План график ремонта и отчет о его исполнении в наличии за подписью директора МБУ ТГО «ЕАЗ»
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ	<i>Выполнено</i>	Оборудование в ремонт не сдавали
8.	Акты испытаний тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	<i>Выполнено</i>	Акты гидравлических испытаний от 16,17,18,19 мая 2022 года.
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловых сетей принадлежащий потребителю тепловой энергии	<i>Выполнено</i>	Акты о удовлетворительном состоянии тепловых сетей потребителя за подписью комиссии от 20.06.2022
10.	Акты осмотра зданий (чердака, лестничные пролеты, подвалы, двери, остекление)	<i>Выполнено</i>	Акты об удовлетворительном состоянии и выполнении утепления за подписью комиссии

			от 18.07.2022
11.	Акты проверки индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	<i>Не требуется</i>	ИТП отсутствуют
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета	<i>Выполнено</i>	Акты периодической поверки приборов учета и акты ввода в эксплуатацию в наличии
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения	<i>Не требуется</i>	Не предусмотрено проектом
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта	<i>Не требуется</i>	Тепловые пункты отсутствуют
15.	Акты проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживания персонала	<i>Не требуется</i>	Такие тепловые установки отсутствуют
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям тепло снабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	<i>Выполнено</i>	Договор теплоснабжения в наличии со всеми приложениями
17.	Акт проверки на плотность оборудование тепловых пунктов	<i>Не требуется</i>	Тепловые пункты отсутствуют
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	<i>Не требуется</i>	Договор теплоснабжения в наличии
19.	Акт проверки шайб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	<i>Не требуется</i>	Шайбирование отсутствует
20.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (теплоноситель)	<i>Не требуется</i>	
21.	Справка из организации – потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок	<i>Выполнено</i>	Договор на оказания услуг при аварии и технических отказах внутридомовых инженерных сетей
22.	Перечень оборудования тепловых энерго установок, подлежащего планово-предупредительному ремонту	<i>Не требуется</i>	Тепловые установки отсутствуют
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей	<i>Выполнено</i>	Перечень сформирован согласно нормативов
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	<i>Выполнено</i>	В наличие

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МБУ ТГО «Единое агентство заказчика

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Документы, рассмотренные комиссией:

1. Акты промывки домов с отоплением, и список домов с отоплением подписанный руководителем.
2. План график ремонта и отчет о его исполнении в наличии за подписью руководителя.
3. Акты гидравлических испытаний.
4. Акты о удовлетворительном состоянии тепловых сетей потребителя за подписью комиссии.
5. Акты об удовлетворительном состоянии и выполнении утепления за подписью комиссии.
6. Акты периодической поверки приборов учета и акты ввода в эксплуатацию в наличии.
7. Договор теплоснабжения в наличии со всеми приложениями.
8. Справка от 20.08.2022 об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию.
9. Перечень аварийного запаса.
10. Справка.
11. Приказ от 20.04.2022 №179-У

Председатель комиссии: _____ *К.Т. Баранов* ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ *А.М. Кузнецов* ФИО;
(подпись, расшифровка подписи)

_____ *Д.П. Кохман* ФИО;
(подпись, расшифровка подписи)

_____ *В.С. Баркалов* ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)

_____ *Е.В. Шлы* ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)

_____ *В.Е. Дождяев* ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"__" _____ 2022 г.

_____ / _____ Ф И О /
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)